

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**


Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100
Фактический адрес: 303720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. Чапаева, 15; Телефон, факс: 2-34-96

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в п. Верховье"
Заместитель руководителя ИЛЦ


С.Н. Бояркина
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ В77566 от 09.12.2016**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:
скважина

05/2.16.1280.5.4.15

Код пробы (образца):

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Дружба", Орловская область, Новодеревеньковский район, п.Хомутово, ул.Строительная

Объект, где производился отбор пробы (образца):

скважина-МУП "Дружба", Орловская область, Новодеревеньковский район, д.Кулеши

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

договор №96 от 01.08.2016г

Объем пробы

0,5л

Тара, упаковка:

стекло

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

НД на соответствие

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

действующих нормативов :

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

07.12.2016 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

07.12.2016 13 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения:

опечатано


Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача Герасимова М.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Братских О.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то
2. аккредитованного испытательного лабораторного центра

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код образца (пробы): 05/2.16.1280.5.4.15					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сарвина Людмила Григорьевна			 Подпись		

Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.

Качество воды в исследованной пробе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене



Решилина О.А.