

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области»

03 апреля 2018 года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Глебовское сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области

Организация-заказчик – ООО «ИСТОКИ»

Организация-разработчик – ООО «Геосервис»

Сроки проведения публичных слушаний: 03.04.2018.

Формы оповещения: постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Новодеревеньковский вестник» и на официальном сайте Новодеревеньковского района в сети Интернет (<http://adminnovod.57ru.ru>).

Место проведения публичных слушаний: 03 апреля 2018 года в 11-00 часов около административного здания обособленного подразделения ООО "ИСТОКИ" расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Кологривово, дом 58а.

Инициатор публичных слушаний: администрация Новодеревеньковского района Орловской области

Председательствовал:

Гришин А.В. – заместитель главы администрации Новодеревеньковского района

Секретарь комиссии:

Солопова М.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Новодеревеньковского района

Члены комиссии:

Калугин С.Е. – глава Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области (по согласованию)

Лысанов Ю.В. –заместитель главы администрации
Новодеревеньковского района.

Потапова Е.В. – Заместитель начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации
Новодеревеньковского района.

Представитель организации ООО «Геосервис» – разработчик ППТ и ПМ:
Родин Иван Николаевич – начальник геодезического отдела ООО «Геосервис»

Представитель организации АО «Газпром газораспределение Орел» –
Алешечкин Сергей Михайлович – мастер Новодеревеньковского газового
участка АО «Газпром газораспределение Орел» филиал в пгт. Верховье
Новодеревеньковский газовый участок.

Представитель организации ООО «ИСТОКИ»
Шеховцова Светлана Сергеевна – юрист ООО «ИСТОКИ»

Участники публичных слушаний: всего 15 человек, из них:
- жители с. Кологривово Новодеревеньковского района Орловской области –1
человек;
- жители с. Глебово Новодеревеньковского района Орловской области –0
человек;

Регистрация участников: начало: 10 час. 30 мин., окончание: 11 час. 00 мин.

Повестка дня:

Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному
комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района,
Орловской области»

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель комиссии предложил начать работу по повестке дня.

Представитель организации – ООО «Геосервис» Родин Иван
Николаевич – начальник геодезического отдела – пояснил, что проектом
планировки территории планируется размещение линейного объекта
местного значения муниципального образования «Газопровод высокого
давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово
Новодеревеньковского района, Орловской области» в Глебовском сельском
поселении Новодеревеньковского района.

Согласно материалам проекта планировки территории:

- протяженность газопровода высокого давления (подземный, 2-й категории, $P \leq 0,6 \text{ МПа}$)- 8053м;
- протяженность газопровода среднего давления (подземный, распределительный, $P \leq 0,3 \text{ МПа}$)- 97м;
- условный диаметр трубы газопроводов – 110мм;
- проектируемая мощность – 473,9 м³/час;
- назначение газопровода – производственные нужды.

На период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель общей площадью 44248,0м²., под постоянный отвод -32,0 м² в границах Глебовского сельского поселения, на иных территориях размещение линейного объекта настоящим проектом не планируется. Размещение линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) отсутствует. В соответствии с частью 10 ст. 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, требования градостроительных регламентов, в том числе в части определения параметров застройки не применимы. В границах зон планируемого размещения линейного объекта объекты культурного наследия (памятники истории и культуры народов Российской Федерации), территории памятников и зоны их охраны отсутствуют. Мероприятия по защите указанных объектов от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались.

Прохождение линейного объекта не противоречит Генеральному плану Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области.

Председательствующий:

- У кого-нибудь есть замечания, возражения, дополнения?

Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новодеревеньковского района – Плтапова Е.В. выступила с предложением внести изменения в документацию в связи с тем, что н.п. Кологривово значиться как с. Кологривово (на основании Закона Орловской области «Об административно-территориальном устройстве Орловской области», а не д. Кологривово.

Вывод по результатам публичных слушаний:

Председательствующий предложил одобрить представленный на обсуждение проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области» с внесенными изменениями и голосовать по повестки дня.

Результаты голосования:

А.В.Гришин « за »

Ю.В.Лысанов « за »

М.А Солопова « за »

С.Е. Калугин « за »



Е.В. Потапова « за »



Итого: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.

Комиссия, рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области»

РЕШИЛА:

Единогласно проголосовав одобрить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области» с рекомендованными изменениями. По результатам публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области».